

平成 20 年 6 月 27 日

各位

株式会社チューオー  
代表取締役社長 中井康夫

## 国土交通大臣認定 PC030BE-0663 について（お詫び）


平成 20 年 6 月 27 日付け国土交通省の通知に基づき、弊社の大臣認定 PC030BE-0663 が取り消しとなりました。お客様ならびに関係各位には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこととなり、心よりお詫び申し上げます。

以下にその詳細ならびに今後の対応につきましてご報告申し上げます。

### 記

1. 取り消し対象の国土交通大臣認定  
認定番号：PC030BE-0663（当該品別紙参照）  
認定取得日：平成 17 年 4 月 7 日  
構造名：変性アクリルシリコン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁  
種別：防火構造（30 分）の外壁（耐力壁）
2. 取り消し理由  
公的機関で実施された 30 分防火性能試験において、28 分 30 秒経過後に内装側せっこうボードと柱を被覆するせっこうボードとの接合部の一部で表面温度が規定温度以上に上昇し、防火構造の要求時間を満たしませんでした。
3. 当該認定の対象物件  
商品名「FN」型、「ST 型センターストライプ」を使用した物件のうち、鉄骨造外壁縦張り／内装せっこうボード 12.5mm 内張り（耐力壁）仕様の物件
4. 当該認定対象物件への商品の販売期間  
平成 17 年 4 月 8 日～平成 20 年 6 月 26 日
5. 当該認定対象物件数  
当該認定対象物件数については、現在調査中です。弊社においては認定構造の採否が判明せず、当該認定対象物件数を正しく把握できない状況ですが、現時点においては、246 棟と推定しております。今後、関係各位のご協力の基、当該認定対象物件の特定に努めてまいります。
6. 当該認定対象物件の改修  
調査の結果判明した物件につきましては国土交通省の指導のもと誠意をもって対応させていただきます。
7. 本件に関するお問い合わせは次のとおりです。  
フリーダイヤル：0120-995-500 お客様相談係  
\*受付時間  
月曜日～金曜日 9：00～12：00／13：00～17：30（祝祭日を除く）

以上



透視図 (胴縁が一般構造用軽量形鋼の場合)

図1 構造説明図